



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	VNĚJŠÍ VLIVY	Intenzita osv. lx/UGR
101.	VSTUP	AD3, OST.NORMÁLNI	30/25
102.	RAMPA	AD3, OST.NORMÁLNI	-
103.	ZADVERÍ	BD2, OST.NORMÁLNI	100/25
104.	CHODBA	BD2, OST.NORMÁLNI	100/25
105.	ŠATNA DĚTI	BD2, OST.NORMÁLNI	200/25
106.	ŠATNA DĚTI	BD2, OST.NORMÁLNI	200/25
107.	UMYVÁRNA DĚTI	ZONY ČSN 332000-7-701	200/25
108.	UKLID	NORMÁLNI	100/25
109.	WC DĚTI	BD2, OST.NORMÁLNI	200/25
110.	WC ZAMĚSTNANCI	NORMÁLNI	200/25
111.	WC INVALIDNÍ	BD2, OST.NORMÁLNI	200/25
112.	KANCELÁŘ ZAMĚSTNANCI	NORMÁLNI	500/19
113.	HERNA+LEHÁRNA	BD2, OST.NORMÁLNI	300/19
114.	HERNA+LEHÁRNA	BD2, OST.NORMÁLNI	300/19
115.	PRACOVNA+JIDELNA	BD2, OST.NORMÁLNI	300/22
116.	KUCHYŇ	NORMÁLNI	500/22
117.	SKLAD	NORMÁLNI	100/25
118.	ZÁSBOVÁNÍ	NORMÁLNI	100/25
119.	TECHNICKÁ MÍSTNOST	NORMÁLNI	200/25
120.	RAMPA	AD4, OST.NORMÁLNI	30/25
121.	PRACOVNA+JIDELNA	BD2, OST.NORMÁLNI	300/22
122.	HERNA+LEHÁRNA	BD2, OST.NORMÁLNI	300/19
123.	KANCELÁŘ ZAMĚSTNANCI	NORMÁLNI	500/19
124.	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	NORMÁLNI	200/25
125.	KOUPELNA PERSONÁL	ZONY ČSN 332000-7-701	200/25
126.	WC PERSONÁL	NORMÁLNI	200/25
127.	SKLAD	NORMÁLNI	100/25
128.	UKLID	NORMÁLNI	100/25
129.	UMYVÁRNA DĚTI	ZONY ČSN 332000-7-701	200/25
130.	WC DĚTI	BD2, OST.NORMÁLNI	200/25
131.	POŽÁRNÍ VSTUP	AD4, OST.NORMÁLNI	-

A	WL1 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL3 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL4 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL5 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL6 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL7 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL8 - CYKY-J 3 x 1,5

B	WL3 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL4 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL5 - CYKY-J 3 x 1,5
	WL6 - CYKY-J 3 x 1,5

POZNÁMKY:

- STRÁDAVÁ SÍŤ: 3/NIPE AC, 400/230V, 50Hz (TN - C - S)
- OCHRANA PŘED NDNČ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ZVÝŠENÁ U URČENÝCH VÝVODU PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- VNĚJŠÍ VLIVY: - VIZ TABULKA MÍSTNOSTI
- EL. ROZVODY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU
- LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ VIZ PŘÍLOHA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- V UMYVÁRNÁCH, KOUPELNĚ, KUCHYNI A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDE PŘEVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- PŘI SOUBĚHU SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH VEDENÍ MUSÍ BÝT DODRŽENA VZDÁLENOST DO 5m - 3cm, NAD 5m - 10cm OD SEBE
- PŘI KRÍŽENÍ SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH VEDENÍ MUSÍ BÝT DODRŽENA VZDÁLENOST 1cm MEZI NIMI

VEDOUCÍ PROJEKCE: K. ŠEVČÍK	ZODP.PROJEKTANT: K. ŠEVČÍK	K. ŠEVČÍK - PROJEKTY ELEKTRO BRNO, BĚLY PÁZOUTOVÉ 12 IČO: 124 22 509
INVESTOR: Obec Hrušovany u Brna		DATUM: 03/2010
AKCE: MŠ - HRUŠOVANY U BRNA ULICE JÍZDÁRENSKÁ ELEKTROINSTALACE		ÚČEL: DPS
		ZAK.ČÍSLO: 06/2010
		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKR.:
OBSAH: půdorys 1.NP - umělé osvětlení		1 : 100 3.