



fax 531 029 120

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-71-42-88/1-OPKO-2010

Brno 21. 4. 2010
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Lubomír Macháček
Mánesova 2609/13
612 00 Brno

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Alexandr Fíček, ☎: 950639117, fax: 950 639 130, e-mail: alexandr.ficek@firebrno.cz

Název stavby: Matčská škola v ulici Jízdárenská, Hrušovany u Brna
Místo stavby: Hrušovany u Brna, Jízdárenská, p.č. 759/1, 759/2, 758m 752
Stavebník: Obec Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62
Projektant PO: Lubomír Macháček
Předložený druh dokumentace: Ohlášení stavby

Jedná se o částečnou rekonstrukci objektu a novou přístavbu. Celkově řešeno podle ČSN 73 0802. Jsou navrženy požární uzávěry, vnitřní hydrant a nouzové osvětlení.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 29. 3. 2010. K výše uvedené dokumentaci vydává:

souhlasné stanovisko

- nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.

HZS Jihomoravského kraje
odbor prevence
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Jiří Pelikán
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje