



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-71-42-2/1-OPST-2018

Brno 14. 2. 2018
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/bez příloh

Ing. Rudolf Drnec
Kanice 298
664 01 Kanice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Mariana Gejdošová, komisař, ☎: 950 639 133, e-mail: mariana.gejdosova@firebrno.cz

Název stavby: Propojení ul. Stávání
Místo stavby: ul. Stávání, Hrušovany u Brna
Stavebník: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
Předložená dokumentace: stavební řízení
Zpracovatel a datum zpracování PD : Ing. Rudolf Drnec, ČKAIT 1000311

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu technické zprávy (obdobný dokument požárně bezpečnostního řešení - dále jen „PBR“) pro stavební řízení předloženou dne 25. 1. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů


SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

HZS Jihomoravského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:

Technickou zprávu (obdobný dokument PBR) - Ing. Rudolf Drnec, ČKAIT 1000311, ze dne Únor 2018

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu technické zprávy (obdobný dokument PBR) dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Jihomoravského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

V. 
plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32