VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

CHODNÍK NA UL. KOMENSKÉHO

km 0,000 000 – 0,045 489



UL. POD STŘEDISKEM UL. KOMENSKÉHO



BETONOVÁ DLAŽBA	ČSN 73 6131	60 mm
HRUBÉ DROBNÉ KAMENIVO 4/8	ČSN 73 6131	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE	ČSN 73 6126-1	100 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 GE	ČSN 73 6126-1	MIN 150 mm
	CELKEM	MIN 350 mm
ZEMNÍ PLÁŇ (MIN. HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef,2 = 30 MPa)		
ÚPRAVA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ		300 mm

SJEZD NA UL. KOMENSKÉHO

PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM

AUTOSERVIS UL. KOMENSKÉHO



BETONOVÁ DLAŽBA	ČSN 73 6131	80 mm
HRUBÉ DROBNÉ KAMENIVO 4/8	ČSN 73 6131	40 mm
SMĚS STMEL. CEMENTEM SC 0/32, C 5/6	ČSN 73 6124-1	200 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 GE	ČSN 73 6126-1	MIN 150 mm
(NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE)		
		MIN 470 mm
ZEMNÍ PLÁŇ (MIN. HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef,2 = 45 MPa)		
ÚPRAVA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ		300 mm

PODÉLNÝ ŘEZ V OSE SJEZDU V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ



ČELNÍ POHLED NA SJEZD



POZNÁMKA:

ODHUMUSOVÁNÍ PROVÉST V ROZSAHU DLE VÝSKYTU A TLOUŠŤKY ORNICE.
JAKO ZÁSYPOVÝ MATERIÁL LZE BEZ ÚPRAVY POUŽÍT POUZE ZEMINY VHODNÉ DLE ČSN 73 6133.
TLOUŠŤKA ÚPRAVY PODLOŽÍ A POUŽITÍ GEOTEXTILIE SE MUSÍ POSOUDIT PO PROVEDENÍ VÝKOPŮ PRO KONSTRUKCI VOZOVKY.
POŽADOVANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI UPRAVENÉ ZEMINY JE MIN 45 MPa (VOZOVKY) A 30 MPa (CHODNÍKY).
VÝPLŇ VSAKOVACÍCH RÝH JE ZE ŠTĚRKU 16/32 OBALENÉHO NETKANOU FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ 300 g/m2.
NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE: POLYPROPYLEN, 300 g/m2.
OSAZENÍ NOVÝCH NÁJEZDOVÝCH OBRUBNÍKŮ MUSÍ PROBÍHNOUT BEZ ZÁSAHU DO SOUSEDÍCÍ VOZOVKY.
BARVA BETONOVÉ DLAŽBY JE ŠEDÁ.
POŽADOVANÝ SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLAŽBY MIN. 0,5+tg α (α JE ÚHEL SKLONU POVRCHU DLAŽBY).
BETONOVÁ DLAŽBA JE V CELÉM ROZSAHU IMPREGNOVÁNA POLYAKRYLÁTOVÝM ROZTOKEM ŘEDITELNÝM VODOU.
VÝPLŇ SPAR BETONOVÉ DLAŽBY JE Z DROBNÉHO DRCENÉHO KAMENIVA 0/4 (0/2).

D.1

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. PETR JAROLÍM
ING. P. JAROLÍM	ING. P. JAROLÍM	ING. P. JAROLÍM	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ OBOR DOPRAVNÍ STAVBY
			ELPLOVÁ 26, 628 00 BRNO IČ: 40971856

STAVEBNÍK: OBEC HRUŠOVANY U BRNA	FORMÁT	4 A4
CHODNÍK A SJEZD NA UL. KOMENSKÉHO, HRUŠOVANY U BRNA	DATUM	10/2022
	STUPEŇ	DUSP/PDPS
SO 101 CHODNÍK A SJEZD	ZAK. ČÍSLO	2231
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:50	Č. PŘÍLOHY 04A